

Tłumaczenie poświadczone z języka angielskiego

[Tłumaczenie kopii dokumentu sporządzonego na 2 stronach. Na lewym brzegu obydwu stron znajduje się pasek z wpisem CERTYFIKAT oraz wpisami w językach trzecich. Strony są numerowane. W prawym górnym rogu obydwu stron znajduje się logo TÜV SÜD, a w prawym dolnym rogu logotyp TÜV. Tłumaczenie zgodne z załączonym dokumentem źródłowym.]

[strona 1 z 2]

Dokument zgodności

Nr D 083373 0074 Rew. 00

Posiadacz certyfikatu: JIANGSU GOODWE POWER SUPPLY
TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 90 Zijin Road
New District 215011 Suzhou,
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

Produkt: Przetwornica
Inwerter fotowoltaiczny
podłączany do sieci

Niniejszy dokument zgodności stanowi dobrowolne potwierdzenie zgodności z wymienionymi poniżej normami. Dotyczy on wyłącznie próbki przekazanej do badań i certyfikacji – nie stanowi on świadectwa jakości lub bezpieczeństwa produktów wytwarzanych seryjnie. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.tuvsud.com/ps-cert

Nr protokołu z badań: 704092105202-00

Data, 30 marca 2021 r.

[nieczytelny podpis]
(Zhengdong Ma)

TÜV SÜD Product Service GmbH • Jednostka certyfikująca • Ridlerstraße 65 • 80339 Monachium • Niemcy

[strona 2 z 2]



Dokument zgodności

Nr. D 083373 0074 Rew. 00

Model(e): GW250K-HT, GW225K-HT

Parametry:

Model:	GW250K-HT	GW225K-HT
Vmaks FV:	1500 V DC	
Zakres napięcia MPPT:	500-1500V DC	
Maks. prąd z paneli FV	12 x 30A DC	
Isc PV:	12 x 50A DC.	
Napięcie znamionowe sieci:	3/PE ~ 800 V AC	
Częstotliwość sieci AC:	50 Hz	
Prąd maks.:	180.5A AC	178.7A AC
Moc znamionowa czynna:	250kW	225kW
Maks. moc pozorna:	250kVA	247.5kVA
Zakres współczynnika mocy:	Domyślny > 0,99, 0,8 poj...0,8 ind.	
Zakres temperatury pracy:	-30 °C... +60 °C	
Topologia inwertera:	Nieizolowany	
Klasa ochrony:	I	
Stopień ochrony:	IP66	
Kategoria przepięciowa:	II(FV), III(Zasilanie sieciowe)	

Zbadano zgodnie z:

EN 50549-2:2019/AC:2019

TÜV SÜD Product Service GmbH • Jednostka certyfikująca • Ridlerstraße 65 • 80339 Monachium • Niemcy

[koniec tłumaczenia]

Rep. 781/2021

Ja, niżej podpisana Marta Anna van der Hoeven, tłumacz przysięgły języka angielskiego zarejestrowana w Ministerstwie Sprawiedliwości na oficjalnej liście tłumaczy przysięgłych pod numerem TP/6077/05 niniejszym potwierdzam, iż powyższy tekst jest wiernym tłumaczeniem dokumentu sporządzonego w języku angielskim.

Warszawa, dnia 8 lipca 2021 r.



Compliance Document

No. D 083373 0074 Rev. 00

Holder of Certificate: **JIANGSU GOODWE POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.**


No. 90 Zijin Road
New District
215011 Suzhou
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Product: **Converter**
Grid-Tied PV Inverter

This Compliance document confirms the compliance with the listed standards on a voluntary basis. It refers only to the sample submitted for testing and certification and does not certify the quality or safety of the serial products. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 704092105202-00

Date, 2021-03-30



(Zhengdong Ma)

Compliance Document

No. D 083373 0074 Rev. 00

Model(s): GW250K-HT, GW225K-HT

Parameters:

Model:	GW250K-HT	GW225K-HT
V _{max} PV:	1500 V d.c.	
MPPT voltage range:	500-1500V d.c.	
Max. PV current:	12 x 30A d.c.	
I _{sc} PV:	12 x 50A d.c.	
Rated grid voltage:	3/PE~800V a.c.	
AC-grid frequency:	50 Hz	
Max. current:	180.5A a.c.	178.7A a.c.
Rated active power:	250kW	225kW
Max. apparent power:	250kVA	247.5kVA
Power factor range:	Default>0.99, 0,8cap...0,8ind	
Operating temperature range:	-30 °C...+60 °C	
Inverter topology:	Non-isolated	
Protective class:	I	
Ingress protection:	IP66	
Overvoltage category:	II(PV), III(Mains)	

**Tested
according to:**

EN 50549-2:2019/AC:2019